

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: VAN DEN WINCKEL MARIE PAULE
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0473/40.60.32
e-mail: mp.vandenwinckel@gmail.com



ProKo.: LS13
Verslagnr.: 6620504
Voorl. verslagnr.:
Datum: 28/01/2026

Klant / Opdrachtgever:

VANDERPERRE-VAN DEN WINCKEL
OLMENLAAN 6
1750 SINT-MARTENS-LENNIK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VANDERPERRE-VAN DEN WINCKEL **Adres:** OLMEULAAN 6 SINT-MARTENS-LENNIK 1750
Installateur/verantw. werk: **Naam:** MACKENS WILLY **Adres:** LANGESTRAAT 90 WAMBEEK 1741 **B.T.W.:** BE0436.934.322
Adres installatie: VANDERPERRE-VAN DEN WINCKEL OLMEULAAN 6 SINT-MARTENS-LENNIK 1750 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** VANDERPERRE-VAN DEN WINCKEL
EAN nr.: 541448820053073714 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 3100700574 **Nachtsteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 1 en 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 28/01/2026 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3N400V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype:		aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: lus		sectie: Pb+10 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA		bijkomende: 4p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna		☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -	
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.		☐ verlichting ☐ -	
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	0 + 25	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 3 MOhm **Spreidingsweerstand:** 2,25 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgén Moens
0475/45.23.82
Jurgén.Moens@ocb.be

De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf