

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend controleorganisme

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: SAMUEL MAGERMAN

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 15 / 30529528 / 00 / NL / 301

Klantref.: 100276217

Contractref.: /

• Uw gegevens

Ref.: /

LESCOTECH BVBA

Hendrik Consciencestraat, 22
8020 Oostkamp
België

• Interventiegegevens

Plaats: Oudstrijderslaan 1A 9600 Ronse -

Datum: 26/04/2017

Uitgevoerd door: SAMUEL MAGERMAN (3679)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Oudstrijderslaan 1A bus 301 Post nr.: 9600 Stad: Ronse

Tel:

- Eigenaar of beheerder**- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: LESCOTECH BVBA Voornaam:

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK


- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 26/04/2042.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.



Ing. J. Windey
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 8 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 5 MOhm.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	541448860016336494
kWh meter nr.:	33084410
Meterstand dag:	11
Meterstand nacht:	9
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	xvb
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm ²
Type aardelektrode:	pen / baar

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA
Aantal borden:	1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie


R -O-F keuken nog af te werken, geen toestellen aanwezig

- Bestaande installatie

R -O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)

Nihil



Schaal		Formaat		Titel: RESIDENTIE FLORENTINE - Fase I - APP A0301		Datum: 20/04/17	
A4				EENDRAADSCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE		Rev:	Get: F.L.
				Klant: MARMINVEST NV		Bestandsnaam:	
				Oudstrijderslaan 1A/0301 - 9600 ROWSE		Plannummer: 1/1	

LESCOTECH
ELECTRICITEIT
GOSTKAMP - 320509 351416
www.lescotek.nl - info@lescotek.nl