

Conformiteitsattest periodieke controle mazouttanks

Firma De Kessel bvba	Handtekening technicus + datum controle	Handtekening klant
Oude Tiensebaan 31		
3460 Bekkevoort		
Tel 0495.222.954 016.41.41.16		
E-mail info@dekessel.be		
Ondernemingsnummer BE 0403.571.963		
	Datum	

Gegevens van de klant

Werfadres:	Facturatieadres indien niet het zelfde als werfadres
Naam <i>Pouck Nieuwen Hake</i>	Naam
Straat + nummer <i>Albert vest 1</i>	Straat + nummer
Postcode + gemeente <i>3300 Tienen</i>	Postcode + gemeente
Tel	Tel
Ligging van de tank <i>Blok 1 Kelder tank</i>	<i>Bakkerij</i>

Kenmerken van de opslagtank

Particulier	Onderneming			
<input type="checkbox"/> Niet ingedeelde tank (- 6.000liter)	<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank			
Inhoud	Inhoud			
<input checked="" type="checkbox"/> Ingedeelde tank (+ 6.000liter)				
Inhoud <i>5x 1500L WERTH</i>				
<input type="checkbox"/> Ondergronds (OG)	<input type="checkbox"/> In groeve	<input type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Enkelwandig metaal	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig metaal
<input checked="" type="checkbox"/> Bovengronds (BG)	<input type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input checked="" type="checkbox"/> Rechthoekig	<input checked="" type="checkbox"/> Enkelwandig kunststof	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig kunststof
<input type="checkbox"/> Bovengronds voor kachel	<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Ovaal	<input type="checkbox"/> Thermoharde Kunststof	
<input checked="" type="checkbox"/> Batterijtanks	Aantal: <i>5</i>	<input checked="" type="checkbox"/> In inkuiping	<input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Andere
Gebruik van de tank	<input type="checkbox"/> Verwarming van de woning	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming van gebouw, loods of andere		

Administratieve controle

Identificatieplaatje	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Dat. plaatsing
Nummer	Prototypenummer	Andere	Dat. ingebruikname
Vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Vorige controle geldig tot <i>14/07/25</i> SV nummer <i>04761</i>

Visuele controle

Mangal / Toezichtput (indien OG tank)	O aanwezig	O niet aanwezig	Opmerkingen
Staat van de toezichtput / mangat	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Diepte mangat / Water in mangat	cm	cm	
Deksel mangat	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Zichtbare vervuiling in of rond het mangat	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Inkuiping (indien BG tank)	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input type="checkbox"/> O niet van toepassing
Waterdichtheid	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<i>SPIL geweest verleden</i>
Koolwaterstofdichtheid	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Algemene staat / vervuiling in de inkuiping	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Opslagtank (indien BG tank)			
Staat van de wanden	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Algemene staat van de tank	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Leidingen en toebehoren			
Staat vulleiding en ontluchting	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Staat van de aanzuig- en retourleidingen	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Leidingsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> 1 leiding	<input type="checkbox"/> 2 leidingen	<input type="checkbox"/> O onderaftap met kraan <input type="checkbox"/> O onderaftap zonder kraan
Overvulbeveiliging			
Type fluit	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Type elektrische sonde	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Spillstop / andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Inhoudsmeter	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<i>Tank 1</i>
<input type="checkbox"/> Stok <input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch <input type="checkbox"/> Pneumatisch <input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
(Permanente) lekdectie	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Droog <input type="checkbox"/> Elektrisch <input type="checkbox"/> Alarm <input type="checkbox"/> Kijkglas	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Constructie			
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<input type="checkbox"/> O niet van toepassing
Groeve, prefabconstructie , andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<input type="checkbox"/> O niet van toepassing

Tank test

Atmosferisch drukverschil	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	verschil na 10 min. mbar/h	verschil na 30 min. mbar/h	verschil na 60 min. mbar/h
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/> niet uitgevoerd	reden: <i>BG tank</i>		

Water / slib

Controle op water	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	cm	Advies: O te verwijderen voor volgende vulling
-------------------	-------------------------------------	--	----	--

Eindconclusie

<input checked="" type="checkbox"/> Groen label	Geldig tot <i>11/9/27</i>	Tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Oranje label	Geldig tot	Tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag gedurende 6 maand verder gebruikt en gevuld worden. Zie opmerkingen
<input type="checkbox"/> Rood label		Tank voldoet niet aan de wettelijke Bepalingen, het is verboden de tank nog verder te gebruiken, te laten vullen of zelf te vullen

Opmerkingen

<i>reductie Ring gebastten (Tank 5)</i>

Conformiteitsattest periodieke controle mazouttanks

Firma De Kessel bvba	Handtekening technicus + datum controle	Handtekening klant
Oude Tiensebaan 31		
3460 Bekkevoort		
Tel 0495.222.954 016.41.41.16		
E-mail info@dekessel.be		
Ondernemingsnummer		Datum
BE 0403.571.963		

Gegevens van de klant

Werfadres:	Facturatieadres indien niet het zelfde als werfadres
Naam <i>Park nieuwen Haven</i>	Naam
Straat + nummer <i>ALBERT VEST 1</i>	Straat + nummer
Postcode + gemeente <i>3300 Tilmen</i>	Postcode + gemeente
Tel	Tel
Ligging van de tank <i>voor Blok 2</i>	

Kenmerken van de opslagtank

Particulier	Onderneming			
<input type="checkbox"/> Niet ingedeelde tank (- 6.000liter)	<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank			
Inhoud	Inhoud			
<input checked="" type="checkbox"/> Ingedeelde tank (+ 6.000liter)				
Inhoud				
<input checked="" type="checkbox"/> Ondergronds (OG)	<input type="checkbox"/> In groeve	<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Enkelwandig metaal	<input checked="" type="checkbox"/> Dubbelwandig metaal
<input type="checkbox"/> Bovengronds (BG)	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> Rechthoekig	<input type="checkbox"/> Enkelwandig kunststof	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig kunststof
<input type="checkbox"/> Bovengronds voor kachel	<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Ovaal	<input type="checkbox"/> Thermoharde Kunststof	
<input type="checkbox"/> Batterijtanks	Aantal:	<input type="checkbox"/> In inkuiping	<input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Andere
Gebruik van de tank	<input type="checkbox"/> Verwarming van de woning	<input type="checkbox"/> Verwarming van gebouw, loods of andere		

Administratieve controle

Identificatieplaatje	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Dat. plaatsing
Nummer	Prototypenummer	Andere	Dat. ingebruikname
Vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	Vorige controle geldig tot <i>27/7/25</i> SV nummer <i>07761</i>

Visuele controle

Mangal / Toezichtput (indien OG tank)	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	Opmerkingen
Staat van de toezichtput / mangal	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<i>Scharnier DeKessel afgebroken</i>
Diepte mangal / Water in mangal	<i>50</i> cm	<i>0</i> cm	
Deksel mangal	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Zichtbare vervuiling in of rond het mangal	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Inkuiping (indien BG tank)	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Waterdichtheid	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Koolwaterstofdichtheid	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Algemene staat / vervuiling in de inkuiping	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Opslagtank (indien BG tank)			
Staat van de wanden	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Algemene staat van de tank	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Leidingen en toebehoren			
Staat vullleiding en ontluftung	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Staat van de aanzuig- en retourleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Leidingsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> 1 leiding	<input type="checkbox"/> 2 leidingen	<input type="checkbox"/> onderaftap met kraan <input type="checkbox"/> onderaftap zonder kraan
Overvulbeveiliging			
Type fluit	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Type elektrische sonde	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Spillstop / andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Inhoudsmeter	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<i>OCIO</i>
<input type="checkbox"/> Stok <input type="checkbox"/> Mechanisch <input checked="" type="checkbox"/> Pneumatisch <input type="checkbox"/> Andere	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
(Permanente) lekdectie	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	
<input checked="" type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Droog <input type="checkbox"/> Elektrisch <input checked="" type="checkbox"/> Alarm <input type="checkbox"/> Kijkglas	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Constructie			
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<input type="checkbox"/> niet van toepassing
Groeve, prefabconstructie, andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<input type="checkbox"/> niet van toepassing

Tank test

Atmosferisch drukverschil	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	verschil na 10 min. mbar/h	verschil na 30 min. mbar/h	verschil na 60 min. mbar/h
Potenciaalmeting	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/> niet uitgevoerd	reden: <i>Dw tank</i>		

Water / slib

Controle op water	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> cm	Advies: <input type="checkbox"/> te verwijderen voor volgende vulling
-------------------	--	--	-----------------------------	---

Eindconclusie

<input checked="" type="checkbox"/> Groen label	Geldig tot <i>11/07/27</i>	Tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Oranje label	Geldig tot	Tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag gedurende 6 maand verder gebruikt en gevuld worden. Zie opmerkingen
<input type="checkbox"/> Rood label		Tank voldoet niet aan de wettelijke Bepalingen, het is verboden de tank nog verder te gebruiken, te laten vullen of zelf te vullen

Opmerkingen

--

Conformiteitsattest periodieke controle mazouttanks

Firma De Kessel bvba	Handtekening technicus + datum controle	Handtekening klant
Oude Tiensebaan 31		
3460 Bekkevoort		
Tel 0495.222.954 016.41.41.16		
E-mail info@dekessel.be		
Ondernemingsnummer	Datum	
BE 0403.571.963		

Gegevens van de klant

Werfadres:	Facturatieadres indien niet het zelfde als werfadres
Naam <i>Patrick Nieuwenhove</i>	Naam
Straat + nummer <i>Albertus 1</i>	Straat + nummer
Postcode + gemeente <i>3300 Tienen</i>	Postcode + gemeente
Tel	Tel
Ligging van de tank <i>Blok 3</i>	

Kenmerken van de opslagtank

Particulier	Onderneming			
<input type="checkbox"/> Niet ingedeelde tank (- 6.000liter)	<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank			
Inhoud	Inhoud			
<input checked="" type="checkbox"/> Ingedeelde tank (+ 6.000liter)				
Inhoud				
<input checked="" type="checkbox"/> Ondergronds (OG)	<input type="checkbox"/> In groeve	<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Enkelwandig metaal	<input checked="" type="checkbox"/> Dubbelwandig metaal
<input type="checkbox"/> Bovengronds (BG)	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> Rechthoekig	<input type="checkbox"/> Enkelwandig kunststof	<input type="checkbox"/> dubbelwandig kunststof
<input type="checkbox"/> Bovengronds voor kachel	<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Ovaal	<input type="checkbox"/> Thermoharde Kunststof	
<input type="checkbox"/> Batterijtanks Aantal:	<input type="checkbox"/> In inkuiping	<input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Andere	
Gebruik van de tank	<input type="checkbox"/> Verwarming van de woning	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming van gebouw, loods of andere		

Administratieve controle

Identificatieplaatje	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Dat. plaatsing
Nummer	Prototypenummer	Andere	Dat. ingebruikname
Vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	Vorige controle geldig tot <i>27/07/12</i> SV nummer <i>07 761</i>

Visuele controle

Mangat / Toezichtput (indien OG tank)	<input checked="" type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	Opmerkingen
Staat van de toezichtput / mangat	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Diepte mangat / Water in mangat	<i>50</i> cm	<i>0</i> cm	
Deksel mangat	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Zichtbare vervuiling in of rond het mangat	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Inkuiping (indien BG tank)	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<input type="checkbox"/> O niet van toepassing
Waterdichtheid	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Koolwaterstofdichtheid	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Algemene staat / vervuiling in de inkuiping	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Opslagtank (indien BG tank)			
Staat van de wanden	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Algemene staat van de tank	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Leidingen en toebehoren			
Staat vulleiding en ontluftung	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Staat van de aanzuig- en retourleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Leidingsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> 1 leiding	<input type="checkbox"/> 2 leidingen	<input type="checkbox"/> O onderaftap met kraan <input type="checkbox"/> O onderaftap zonder kraan
Overvulbeveiliging			
Type fluit	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Type elektrische sonde	<input checked="" type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Spillstop / andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Inhoudsmeter	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	<i>OCLO</i>
<input type="checkbox"/> O Stok <input type="checkbox"/> O Mechanisch <input checked="" type="checkbox"/> O Pneumatisch <input type="checkbox"/> O Andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
(Permanente) lekdectie	<input type="checkbox"/> aanwezig	<input type="checkbox"/> niet aanwezig	
<input type="checkbox"/> O Vloeistof <input type="checkbox"/> O Droog <input type="checkbox"/> O Elektrisch <input type="checkbox"/> O Alarm <input type="checkbox"/> O Kijkglas	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	
Constructie			
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<input type="checkbox"/> O niet van toepassing
Groeve, prefabconstructie, andere	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	<input type="checkbox"/> O niet van toepassing

Tank test

Atmosferisch drukverschil	<input type="checkbox"/> oké	<input type="checkbox"/> niet oké	verschil na 10 min. mbar/h	verschil na 30 min. mbar/h	verschil na 60 min. mbar/h
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/> niet uitgevoerd	reden: <i>Dw tank</i>		

Water / slib

Controle op water	<input checked="" type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<i>0</i> cm	Advies: O te verwijderen voor volgende vulling
-------------------	--	--	-------------	--

Eindconclusie

<input checked="" type="checkbox"/> Groen label	Geldig tot <i>11/09/12</i>	Tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Oranje label	Geldig tot	Tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag gedurende 6 maand verder gebruikt en gevuld worden. Zie opmerkingen
<input type="checkbox"/> Rood label		Tank voldoet niet aan de wettelijke Bepalingen, het is verboden de tank nog verder te gebruiken, te laten vullen of zelf te vullen

Opmerkingen

--