

Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




Dokter André Goffaertsstraat 4 bus 1, 9300 Aalst

appartement

certificaatnummer: 20210517-0002415498-RES-1

Energietabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: **17-05-2021**

Handtekening:



KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen, Kristof

EP18761

Dit certificaat is geldig tot en met **17 mei 2031**.

Energieprestatiecertificaat

Residentieële eenheid




Dokter André Goffaertsstraat 4 bus 2, 9300 Aalst

appartement

certificaatnummer: 20210517-0002413866-RES-1

Energielabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 17-05-2021

Handtekening:



KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen, Kristof

EP18761

Dit certificaat is geldig tot en met 17 mei 2031.

Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




Dokter André Goffaertsstraat 4 bus 3, 9300 Aalst

appartement

certificaatnummer: 20210517-00024116TI-RES-1

Energietabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 17-05-2021

Handtekening:



KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen, Kristof
EP18761

Dit certificaat is geldig tot en met 17 mei 2031.

Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




Dokter André Goffaertsstraat 4 bus 4, 9300 Aalst

appartement

certificaatnummer: 20210517-0002413896-RES-1

Energie label



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: **17-05-2021**

Handtekening:



KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen, Kristof
EP18761

Dit certificaat is geldig tot en met **17 mei 2031**.

Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




Dokter André Goffaertsstraat 4 bus 5, 9300 Aalst

appartement

certificaatnummer: 20210517-0002414094-RES-1

Energietabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 17-05-2021

Handtekening:



KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen, Kristof
EP18761

Dit certificaat is geldig tot en met 17 mei 2031.

Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




Dokter André Goffaertsstraat 4 bus 6, 9300 Aalst

appartement

certificaatnummer: 20210517-0002415636-RES-1

Energietabel



De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: **17-05-2021**

Handtekening:



KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen, Kristof
EP18761

Dit certificaat is geldig tot en met **17 mei 2031**

Energieprestatiecertificaat

Gemeenschappelijke delen



Dokter André Goffaertsstraat 4, 9300 Aalst

certificaatnummer: 20210608-0002424943-GD-2

Daken

$U = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Muren

$U = 1,33 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Vensters (beglazing en profiel)

$U = 2,94 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Beglazing

$U = 2,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Deuren, poorten en panelen

$U = 3,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Vloeren

$U = 0,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Verwarming

Geen collectieve installatie aanwezig



Sanitair warm water

Geen collectieve installatie aanwezig



Ventilatie

Geen collectief systeem aanwezig



Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



Verlichting

✗ Compacte TL-verlichting of spaarlamp



Zonne-energie

✗ Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 08-06-2021

Handtekening:

KRISTOF VALERY VAN BIESEN

Van Biesen
EPI9190

Dit certificaat is geldig tot en met 4 juni 2031