


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Kloosterstraat 61 bus 8, 9200 Dendermonde

appartement

identificatiecode: 42006-G-2016_237/EP00039/A001/D01/SD017

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **24-01-2020**

Handtekening:

NICOLAS VAN ISTERDAEL

EP00039

Dit certificaat is geldig tot en met **1 oktober 2028**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✗ Het E-peil voldoet niet.

E56

Eis
E45

BEN
E30

Andere eisen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: ✓ Vloeren ✓ Muren ✓ Vensters ✓ Dak ✗ Andere constructiedelen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het K-peil (K26) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . ✓ Het risico op oververhitting is beperkt . ✗ Er is niet voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
|--|---|

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	11/05/2016
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/10/2018
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.268
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	80
Beschermd volume (m ³)	202
Verliesoppervlakte (m ²)	86
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	64
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	10,10
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,44
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.149
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20296681 / 20752169

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICOLAS VAN ISTERDAEL
VELDSTRAAT(DE) 1, 9450 HAALTERT
EP00039

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.