



Be Right VZW
BE1006.872.569
Kerkstraat 71
9250 Waasmunster

Tel. 052 21 53 46
info@ber1ght.be
www.ber1ght.be



762-INSP

Inspectie verslag van een oude/bestaande huishoudelijke elektrische installatie

Algemene Informatie

Datum controle: 2026-05-07T22:00:00
Mentor: -
Datum uitgave: 2026-05-07T22:00:00

Agent-bezoeker: De Pauw Jelle
Merk & Type: Metrel EurotestXD
Serienummer: 24080645

Plaats van onderzoek

Straatnaam Sonseindestraat
Huisnummer 71
Busnummer
Postcode 9620
Gemeente Zottegem
Land Belgium

Opdrachtgever

Naam JV Electrics
Adres
Mail jv.electric@telenet.be
Telefoonnummer 093240966

Controle Informatie

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3

Netbeheerder: Fluvius
Spanning: 1N400V
Meter / bord verbinding: 10mm²
Max beveiliging (A): 40A


EAN Nummer: 541448820065646951
Teller Nummer: 31512488
Aantal borden: 2
Aantal kringen: 29

Aardelektrode: Aardingslus

RI Algemeen: 7.07MΩ
Ok

Continuïteit
Ok

RE: 18.24Ω
Ok



Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord



Differentieelstroominrichting

| I Δ (mA) | In (A) | I 2 t | Type | Beveiligde Kringen | Test | RCD |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------------------|------|-----|
| 300mA | 40A | 22.5kA2s (3000) | A | 29 | OK | OK |
| 30mA | 40A | 22.5kA2s (3000) | A | 10 | OK | OK |

Beschrijving Installatie

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm 2) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|-------------------|
| 6 | C | 16 | - | 2 | 2.5mm 2 |
| 1 | C | 16 | reserve | 2 | - |
| 16 | C | 20 | - | 2 | 2.5mm 2 |
| 4 | C | 16 | - | 2 | 1.5mm 2 |
| 2 | B | 20 | - | 2 | 2.5mm 2 |

Schema's: Ok
Testen: Ok
Kabels/connecties: Ok

Verdeelbord: Ok
Transformatoren: Ok
Differentieelstroominrichting: Ok


Vermogensschakelaar(s): Ok
Aarding/Equipotentiale verbindingen: Ok
Toestellen, contactdozen/schakelaar: Ok

Opmerkingen, Nota's en Besluit

GOEDGEKEURD: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2051-05-07

Extra opmerking(en):

Handtekening Controleagent:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature, the number "#1" is written in a simple, blocky font.

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.