



ELECTRO-TEST v.z.w. ASBL Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek
Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Indragen

Nr teller : 5028645
N° comp : 5028645

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 18.200.05

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI 86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 271bis, 276, TT, TN, IT) and Genre de contrôle (RGIE).

Table with columns for Tijdelijk (Temporaire), Kermisinstallatie (Install. Foraine), Indienststelling (Mise en service), Uitbreiding (Extension), and Vernieuwing (Renouvellement).

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : Hoofstraat 6 9550 Herzels

Eigenaar / Propriétaire: N.v. Sentering Adres / Adresse: Hoofstraat 5A Herzels

Installateur: René Constant BTW / TVA: 866225041

Datum van het onderzoek / Date du contrôle: 24/02/08 Ik. / C.I.: Inspecteur: H. Vermaeren

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison, Appart. Afg. stelsel

Spanning / Tension: 230V Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau: EN 50147-2 Max. beveiliging / Protection max.: S17E5P

Aardelektrode / Electrode de terre: 2 Ohm Isolatie / Isolement: 230V Mohm Aantal verdiepborden / Nombre de tableaux: 1

Table for Differential switches (Interrupcteurs différentiels) with columns for In (A), A In (mA), type, and Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux).

Visueel nazicht / Contrôle visuel: algemeen (OK), directe aanraking (OK), indirecte aanraking (OK)

Aansluitingen / Raccordements: OK, Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles: OK

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques:
VISUM:
Datum/date:

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden...
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 24/02/08

NOTE: a) l'obligation de conserver le PV de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique... b) l'obligation de remplir dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique...

NOTE: a) l'obligation de conserver le PV de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique... b) l'obligation de remplir dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique...

REPPEL551.00