

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr. opdrachtgever : **32879**
Naam opdrachtgever: **ANTARGAZ BELGIUM**
Cont.pers.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:



ProKo.: PB12 Type: 5
Verslagnr.: 5649942
Voorl. verslagnr.: V5649942
Datum: 20/10/2021

Afdeling: REC

Eigenaar/huurder:

JOOSSENS GUIDO

JAN VAN PUYENBROECKLAAN 12
2900 SCHOTEN

Tel: 03/646.05.49
GSM: 0477/99.98.16
E-mail:

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN OPSLAGPLAATS VOOR VLOEIBAAR PETROLEUMGAS IN VASTE RESERVOIR
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/REC/001, §7.3)
Reglementering - Wallonie: A.G.W. 07/07/2005

REFERENTIES JJ3994

Klantnr.	1 117096000	Tanknummer:	JJ3994	Eigenaar/huurder:	Huurder
Gebruiker:	JOOSSENS GUIDO	Plaats van onderzoek:	RUE DE LA STATTE 3 B WIBRIN / HOUFFALIZE 6666		
Datum van onderzoek:	28/09/2021	Periodiciteit:	60 maanden	Volgende onderzoek vóór: 30/09/2026	
Onderzoeker:	STASSART MATHIEU				

ALGEMENE GEGEVENS OPSLAGPLAATS, HOUDER EN ZIJN BIJHORIGHEDEN					
HOUDER:	Constructeur	R_Nummer	Inhoud	E / CE – Datum	
(vullingsgraad: 65 %)	VAN LEER - LIER	JJ3994	1000 L.	30/11/1973	
	Certificaatnummer	Datum	Door / CE-nr.	RI-datum	
	12119S73	31/01/1974	APRAGAZ		
VEILIGHEIDSKLEP:	Aantal Merk/type	CPS	Datum - geldigheid		
	1 OMECA (U) 1"	Ja	2014.04 - 10 jaar		
PIJPLEIDINGATTEST:	Afgeleverd door	Postnr.	Gemeente	Datum	
- Leiding buiten:	JOOSSENS GUIDO	2900	SCHOTEN	30/08/1996	
- Leiding binnen:	JOOSSENS GUIDO	2900	SCHOTEN	30/08/1996	
- Verificateur:					
VERGUNNING:	Klasse	Datum	Duur / geldig tot	Vergunde inhoud	Totale inhoud
	2	18/11/1996	J / 18/11/2026	1000 L.	1000 L.
BEPROEVINGEN / METINGEN					
DICHTHEIDSTEST:	Uitgevoerd door	Datum	Verslagnummer	Resultaat	
- Leiding buiten:	-			niet uitgevoerd	
- Leiding binnen:	-			niet uitgevoerd	
AANSLUITING GASMETER:	Merk	Nummer	Stand	Dichtheid	
(vanaf houder tot dienstkraan gasmeter)	-			-	
	-			-	
	-			-	
	-			-	
	-			-	
KATHOD. BESCHERMING:	☐ ondergrondse tank ☐ aanwezig $U_1 =$ mV $U_2 =$ mV $I =$ mA $R =$ Ω				

NOTA'S

(met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Indien de totale inhoud van de opslagplaats kleiner of gelijk is aan 3000 L, moet de eigenaar/gebruiker het bestaan hiervan melden bij zijn gemeentebestuur.

VASTSTELLINGEN: OPMERKING (X ☐) / INBREUK (X X)

- ☒ ☐ (450) Alleen de controle van de opslagtank werd uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever/gasmaatschappij.
De 5-jaarlijkse dichtheidscontrole van de binnenleidingen dient nog te gebeuren op aanvraag van de eigenaar/huurder.
Deze controle dient zo spoedig mogelijk en zonder vertraging uitgevoerd te worden.
Gelieve de binnen gasleiding te laten keuren door een erkend organisme, zoals OCB, en een kopie van het goedkeuringsattest te bezorgen.
U kan die keuring ook bij OCB aanvragen via mail naar: planning@ocb.be met vermelding van dit verslagnummer.

BESLUIT

- ☐ De opslagplaats (tank +leidingen) voldoet aan de reglementaire technische voorschriften.
- ☒ De opslagtank voldoet aan de reglementaire technische voorschriften.
Volgend onderzoek is uit te voeren vóór de datum hierboven vermeld.
De eventueel vermelde opmerkingen dienen wel zo snel mogelijk verholpen te worden.
- ☒ De gasleiding dient gecontroleerd te worden, alvorens een besluit te nemen over de opslagplaats.
Gelieve hiervoor OCB te contacteren.

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

