

PROCES-VERBAAL VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande Type lokalen: Woning
Plaats onderzoek: Jozef 2 straat 7 3000-LEUVEN
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI: Art86/Art271/Art278/
Datum inspectie: 27/06/2019 Volgende binnen - maand of voor 27/06/2044
Eigendom van: Appartement Onderzoeker: RAL, Peter
Installateur: Hendrickx Desmet B.T.W.: 681922470
RRN.: Uitgereikt te: Datum:

BESCHRIJVING

EAN nr: Teller nr.: 2365191 Stand I: 009532.8 Stand II :
Aansluiting: Ondergrondse aansluiting op bovengronds net
Dienstspanning: 2x230V I max. aansluiting : 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 16A Schak.: -
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm2
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm2 spreidingswaarde: -
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met een loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: >1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schemas: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Inventaris uitwendige invloedsfactoren aanwezig en getekend: n.v.t.
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd- ☐ bijkomende -equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1 :

VASTSTELLINGEN Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 -Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 -Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 -Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

BESLUIT

DE INSTALLATIE IS CONFORM AAN HET AREI

De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker,



CONTROLE ORGANISME
IBAN: BE47 7320 3883 2080
www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM VZW
BTW BE 0647.601.296
Avenue Eiffel 8, 1300 Wavre - Schaliëhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen

TEL 010/280.577
info@inspectbelgium.be



Opdracht: 20190702003478

Klantnr.: 201800001097

Contact: Appartement

Klant / Bedrijf: Hendrickx Desmet Kleine dalstraat 37 1930 ZAVENTEM

BTW: 681922470

ProKo.: ELEC-05

Voorl.verslagnr.:

Uitgiftedatum: 27/06/2019


Verslagnr: **201900004157-V.0**

ORIGINEEL EXEMPLAAR

ALGEMENE INFORMATIE

De eigenaar van de installatie of de persoon belast met zijn beheer, zijn gebonden aan volgende elementaire voorschriften, conforme het MB van 06.12.2006 Art273-7:

1. De verplichting het gelijkvormigheidsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
2. De verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden en de verplichting een gelijkvormigheidscontrole van iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie te laten uitvoeren hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee gelast volgens de voorschriften van artikel 275.
3. De verplichting de Federale Overheidsdienst die Arbeidsveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit.



Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : RAL Peter

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

INSTALLATEUR

Naam Hendrickx-Desmet
 BTW BEBe 0681922470
 Datum 27/06/2019
 Handtek Hendrickx Peter

KEURING


ORGANIS. Inspect Belgium
 Naam Peter Ral
 Datum 27/06/2019
 Handtek ..

WERF

Naam lucas Hermans
 Straat Jozef 2 straat 7
 Gemeen Leuven
 Handtek ..

kelder

230V mono 40A



Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : RAL Peter

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

INSTALLATEUR

Naam Hendrickx-Desmet
BTW BEBe 0681922470
Datum 27/06/2019
Handtek Hendrickx Peter

KEURING


ORGANIS. Inspect Belgium
Naam Peter Ral
Datum 27/06/2019
Handtek ..

WERF

Naam lucas Hermans
Straat Jozef 2 straat 7
Gemeen Leuven
Handtek ..

gelijkvloer

230V mono 40A



Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : RAL Peter

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

INSTALLATEUR

Naam Hendrickx-Desmet
BTW BEBe 0681922470
Datum 27/06/2019
Handtek Hendrickx Peter

KEURING


ORGANIS. Inspect Belgium
Naam Peter Ral
Datum 27/06/2019
Handtek ..

WERF

Naam lucas Hermans
Straat Jozef 2 straat 7
Gemeen Leuven
Handtek ..

1 ste verdieping

230V mono 40A



Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : RAL Peter

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

INSTALLATEUR

Naam Hendrickx-Desmet
BTW BEBe 0681922470
Datum 27/06/2019
Handtek Hendrickx Peter

KEURING


ORGANIS. Inspect Belgium
Naam Peter Ral
Datum 27/06/2019
Handtek ..

WERF


Naam lucas Hermans
Straat Jozef 2 straat 7
Gemeen Leuven
Handtek ..

2 de verdiep

230V mono 40A



INSTALLATEUR		KEURING		WERF		zolder		230V mono 40A
Naam	Hendrickx-Desmet	ORGANIS.	Inspect Belgium	Naam	lucas Hermans			
BTW	BEBe 0681922470	Naam	Peter Ral	Straat	Jozef 2 straat 7			
Datum	27/06/2019	Datum	27/06/2019	Gemeen	Leuven			
Handtek	Hendrickx Peter	Handtek	..	Handtek	..			



INSTALLATEUR

Naam Hendrickx-Desmet
BTW BEBe 0681922470
Datum 01/07/2019
Handtek Hendrickx Peter

KEURING

ORGANIS. Inspect Belgium
Naam Peter Ral
Datum 27/06/2019
Handtek ..

WERF

Naam lucas Hermans
Straat Jozef 2 straat 7
Gemeen Leuven
Handtek ..

Schema1A

230V mono