ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 18/11/2015 **Inspecteur:** Werner Notelaers **Installateur:** Electro Energy Hardy

Datum verslag: 18/11/2015 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr:: 2916068 Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	groenkloosterstraat
Huisnummer	17 bus 101
Postcode	3740
Gemeente	Munsterbilzen
Type	appartement

Eigenaar:

Naam	-
Straatnaam	groenkloosterstraat
Huisnummer	17 bus 101
Postcode	3740
Gemeente	Munsterbilzen

EAN : 54 **Teller Nr.:** : nog te plaatsen

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: INFRAX Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 16 Aardelektrode: Lus pen weerstand: 2,7 Ω Isolatie: 212 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	16	-	-
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	16	-	-
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming			Sectie	Aantal kringen	Bescherming			Sectie
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
14	C	20	2	2,5 mm²					mm²
1	C	16	2	1,5 mm²					mm²
1	C	32	2	6 mm²					mm²
				mm²					mm²

Visueel nazicht (algemeen) ☑ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☑ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☑ OK ☐ NOK

Aansluitingen ☑ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☑ OK ☐ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐

Equipotentiale verbindingen ☐ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☑ in afwachting

Continuiteit ☑ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☐ OK ☐ NOK ☑ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opm: Definitieve verlichting nog te plaatsen
Keukeneiland en badkamer nog in afwerking

CONCLUSIE

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 18/11/2040

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eéndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de orginele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Werner Notelaers

WERNER NOTELAERS
Erkend Keuringsorganisme
Aceg vzw

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.