

ATTEST VAN CONFORMITEIT / CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

FABRIKANT/FABRICANT:		KLANT/CLIENT:	
ATS BV Industrieweg 2043 3520 Zonhoven		VANDICKELEN PATRICK AARDBRUGGENSTRAAT 57 3570 ALKEN	
INHOUD VOLUME	2600L recht dubbelwandig parallélépipédique à double paroi	AFMETINGEN DIMENSIONS	B 750 x H1500 x L2500 Largeur x Hauteur x Longueur
MATERIAAL	ST 37.2	UITWENDIGE BESCHERMING	Monocoat grond -en eindlaag in RAL 7024
MATÉRIAU	ST 37.2	PROTECTION EXTÉRIEURE	Couche de fond et de finition en RAL 7024
WANDDIKTE/ ÉPAISSEUR DES PAROIS		INWENDIG/ INTÉRIEURE	UITWENDIG/ EXTÉRIEURE
		4 mm	3 mm
FABRICAGEDATUM		FABRICAGENUMMER	
DATE DE FABRICATION	19 09 20	NUMÉRO DE FABRICATION	521.0822
PROTOTYPENUMMER		DESKUNDIGE	
NUMÉRO DU PROTOTYPE	ATS-ATK-210606	EXPERT	ATK VZW 2017/HKristolofDeSmet
PROEFDRIK BINNENTANK		PROEFDRIK BUITENTANK	
PRESSION D'ESSAI RÉSERVOIR INTÉRIEURE	0,3 BAR	PRESSION D'ESSAI RÉSERVOIR EXTÉRIEURE	0,1 BAR
NORMEN		DATUM VAN AFLEVERING	
NORMES	VLAREM II (31-03-1999) BS 799 part 5	DATE DE LIVRAISON	24 09 22

Hierbij verklaren wij, als constructeur, dat de houder geconstrueerd werd naar vermelde normen en prototype zoals vereist in bijlage 5.17.2 van het VLAREM II Bis

A ceci nous déclarons, comme constructeur, que le réservoir a été construit selon les normes mentionnées et le prototype comme exigé dans l'annexe 5.17.2 du VLAREM II Bis

1 exemplaar door de klant te bewaren
 1 exemplaar wordt bewaard door ATS BVBA

1 exemplaire à conserver par le client
 1 exemplaire est conservé par ATS BVBA

