Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240607011002 Datum onderzoek: 07/06/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: **Herkeuring op :** **07/06/2049**
Plaats van onderzoek: **Vizierstraat 39, 8000 Brugge (België)**
Eig./Uitb./Beh.: **Yves Paesschesoone - Vizierstraat 39, 8000 Brugge (België)**
Uitvoerder: **Tom Vanden Abeele - Azaleastraat 11, 8020 Oostkamp (België)**
Bedrijf: **Abeele AE** **Ond nr :** **BE0659946527**
Type lokalen: **Wooneenheid**
Doel onderzoek: **6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023**
Installatie van: ☑ voor 1981 ☑ 1981 - 2020 ☐ 2020 - 2023 ☐ na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:	
DNB:	Imewo
Nominale spanning:	230V mono
Hoofdbeveiliging:	32A
Voedingsleiding:	2 x 10 mm² XVB
Elektrode type:	Pen
Aantal borden:	2
Aantal stroombanen:	5/6
Waarde diff. inr:	300mA 40A - 30mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting:	OK
Diff. testknop:	OK
Diff. foutlus:	OK
Bescherming RA/OA:	OK
staat vast elektrisch materieel:	OK
R isolatie:	3.31 MOhm
R aarde:	28.8 Ohm
Schema's:	In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.1 - Afwijkingen oude huishoudelijke elektrische installaties < 1981
Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 1/6/2020

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

	Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1	Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 07/06/2049 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240607011002 Datum onderzoek: 07/06/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel** Datum vrijgave: 07/06/2024




Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240607011002 Datum onderzoek: 07/06/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b





Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240607011002 Datum onderzoek: 07/06/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b





Erkend Organisme
KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedelem
Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

07.06.2024

www.KEURteam.be
info@KEURteam.be


Plaats van de elektrische installatie
Paesschesoone Yves
Vizierstraat 39
8000 Brugge

Installateur
Abeele Elektriciteit bv
Azaleastraat 11
8020 Oostkamp
GSM: 0483 26 37 27
e-mail: info@abeele-elektriciteit.be
BE 1001.367.622

Abeele
Algemene elektriciteitswerken

p. 1/4
Eendraadschema
Datum: 23/05/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-06-06 20:27:18

Gelijkvloers



Erkend Organisme
KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedelem
Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

07.06.2024

www.KEURteam.be
info@KEURteam.be


Plaats van de elektrische installatie
Paesschesoone Yves
Vizierstraat 39
8000 Brugge

Installateur
Abeele Elektriciteit bv
Azaleastraat 11
8020 Oostkamp
GSM: 0483 26 37 27
e-mail: info@abeele-elektriciteit.be
BE 1001.367.622

Abeele
Algemene elektriciteitswerken

Situatieschema
Datum: 23/05/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-06-06 20:27:18

1e Verdieping



Erkend Organisme
KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedelem
Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

07.06.2024

www.KEURteam.be
info@KEURteam.be

Plaats van de elektrische installatie
Paesschesoone Yves
Vizierstraat 39
8000 Brugge

Installateur
Abeele Elektriciteit bv
Azaleastraat 11
8020 Oostkamp
GSM: 0483 26 37 27
e-mail: info@abeele-elektriciteit.be
BE 1001.367.622

Abeele
Algemene elektriciteitswerken

Situatieschema
Datum: 23/05/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-06-06 20:27:18

A	Licht boven
B	Licht gelijkvloers
C	Contacten kamers
D	Contact kamer 1 en zekeringskast
E	Contacten woonkamer
AA	Zekeringskast keuken
G	Kookplaat
H	Waskot
I	Contacten garage
J	Aanrecht
K	Licht traphal
L	Frigo en oven