TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Straten
051/30.25.48

O. ref.: _____
U. ref.: _____ VERSLAG NR. : 07/07107/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Maréchalstraat 54 app 01.02 8020 Oostkamp
EIGENAAR : Dhr Van Cleven Luc
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : Electro Systems bvba
Adres : Blankenbergsesteenweg 162 8200 Brugge
INSTALLATEUR : idem opdrachtgever
Adres : _____
BTW ~~of IK~~ : _____

STROOMLEVERANCIER: DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 07/11/2007 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____
Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : appartement 01.02
Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____
Aansluiting : Spanning 3N, 400 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type B40A/300mA
Type van de aardelektrode : lus - ~~staven~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT _____
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 18 ; RA : 3,3 Ohm; RI tot >40 MOhm

BESCHRIJVING : 2x eëndraad- en situatieschema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : -geen-

bvba Keuken + cv-ketel zijn niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
dd. 27/11/07
de aangestelde van de stroomverdeler
naam : Splenda S
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/11/2032 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening Ubn 8N 03 Coppe P. Coppe

De directeur,

FORM. 382 /05-2004