



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✓ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. *14M*

Ref. verslag

RAP

20040345

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	<i>RESIDENTIE, Koning G. GRACHT</i>		Voor naam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	<i>LETTRE, Koning G. GRACHT</i>		Gemeente	<i>CONTROLEERDE</i>		
BTW-nummer	<i>BE 0422.507.353</i>					
of Identiteitskaartnr.		Uitreklingsdatum	<i>--1--1--</i>	Gemeente		
Plaats van onderzoek	<i>RESIDENTIE, Koning G. GRACHT</i>		Postnr.			
Adres	<i>Koning G. GRACHT, 41, D.L.E. BIL 03.02</i>		Gemeente	<i>DUDELAARDE</i>		
EAN-code	<i>00000000000000000000</i>		Elektriciets- verdelers			
Type installatie	☐ Tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werk / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenhed ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	<i>230V A.B. = 16A</i>	<i>F. 17A</i>	
Ø voedingskabel (mm²)	<i>16</i>		
I _{nom} aansluiting (A)	<i>16</i>		
Type alg. schakelaar	<i>1</i>		
Aantal borden	<i>1</i>		
Aantal eindstroombanen	<i>1</i>		
Type aardelektrode	<i>1</i>		
Algemene diff.stroom.inr.	<i>400mA</i>		
Bijkomende diff.stroom.inr.	<i>400mA</i>		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen	Meetapparaat	apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig - procedure TD-E-01
Aardspreidings- weerstand :	<i>61</i>	Isolatieweerstand (250/500/1000V):	<i>no</i> MΩ
		Werkling differentieel- stroominrichting :	<i>OK/NOK</i>
			Continuïteit PE- geleiders & equipot.: <i>OK / NOK</i>

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

KEEN

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP *1* / *1*

Resultaat

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnauw geïnspecteerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor : *--1--1--*

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	<i>03.04.2005</i>	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	<i>De Coninck</i>	Datum onderzoek:	<i>03.03.2005</i>
--	-------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

