

Rapport nr.: 2007/11-099-846

Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Wijziging~~ / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~
 Type der lokalen : **APPARTEMENT 4^{de}**
 Plaats van onderzoek : **MONTIGNY STRAAT III 2019 ANTWERPEN**
 Eigendom van : **VERBEKE GROTE MOLKIJWEG 4 2920 STAFLEKEN**
 Opdrachtgever :
 Installateur : **J. HUGO GALLFOERT WILM 162 2100 DEURME**
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : **VERWIJMP** Datum van onderzoek : **27-11-2007**

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : **40A 3P** Omschakelaar: stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : **REI. MARYSCHIPPY** Schak. : **DIFF 40A 10 30 2P**
 Meter-bordverbinding : kabeltype : **V/H** aantal geleiders : **4** doorsnede : **10** mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : **FYVE** aantal geleiders : **11** doorsnede : **25** mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders - Sectie : **16** mm² Spreidingswaarde : **2** Ω
 Aantal borden : **2** Aantal eindstroombanen : **14** Algemene isolatieweerstand : **35** MΩ
 Diff. schak. : algemene : **40A 10 30 2P** bijkomende : **40A 10 03A 2P**

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog niet aangesloten~~.
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet geplaatst~~.

INBREUKEN

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : **27-11-2008**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien ~~zonder vertraging~~ wordt voldaan aan de vastgestelde
 inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermeiden in het dossier:
 rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 dient ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfra:
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
 NOTA ONDERNEMINGEN: krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit o
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS: Krachten het AREI bent U verplicht
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische

03/005N/05/03/10D

