

Rapport nr.: 2007 / 11 / 099 / 845
 Elekt. Mij. Klant Nr.:
 Teller nr.:
 Stand I :
 Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
 Aanvulling verslag nr.:
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwarend / Splitsing meter / Spanningswijziging
 Type der lokalen : REPARATIEKEMPT 35V
 Plaats van onderzoek : MONTIGHEMSTRAAT 111 2018 ANTWERPEN
 Eigendom van : VERBODER GROTE MOLENSTRAAT 4 2940 STABROEK
 Opdrachtgever :
 Installateur : J. HUGO GALIFONTLEI 162 2100 DEURNE
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : VERWINT Datum van onderzoek : 27.11.2007

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3x230V~~ ~~3x380VFN~~ Max. Beveiliging : 40A 3P Omschakelaar: stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. RT. NAATSCHAPPEY Schak. : DIFF 40A 10 3A 2P
 Meter-bordverbinding : kabeltype : X/K aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : E x K 3 aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
 Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 14 Algemene isolatieweerstand : 40 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 40A 10,03A 2P bijkomende : 40A 10,03A 2P

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 27.11.2009, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde~~
 inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
 de onderzoeker

03/005N/05/03/10D
 der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.
 rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 ment ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfra
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit c
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

