

Rapport nr.: 2003 / 11 / 079 / 842

Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Opsplitsing meter / Spanningswijziging
Type der lokalen: WINKEL
Plaats van onderzoek: MONSIGNY STRAAT 111 2018 ANTWERPEN
Eigendom van: VERBODEN GROTE MOLENWEG 4 2940 STABROEK
Opdrachtgever:
Installateur: J. HUGO GALLIFORT 162 2100 DEURNE
BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
Onderzoeker: VENWIMP Datum van onderzoek: 27-11-2003

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 40A 2P Omschakelaar: stand:
Hoofdbeveiliging: Zek: Aut-MAT-SCHAKEL Schak: DIFF 40A 40.31A 2P
Meter-bordverbinding: kabeltype: YUG aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXUG aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 2 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8 Algemene isolatieweerstand: 750 MΩ
Diff. schak.: algemene: 40A 40.31A 2P bijkomende: 40A 40.03A 2P

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 27-11-2006, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winsttoegmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49