

Rapport nr.: 2003.11.1099 / 844  
 Elekt. Mij. Klant Nr.:  
 Teller nr.:  
 Stand I :  
 Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek~~  
 volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276~~ /  
 Aanvulling verslag nr. :  
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Lithbreiding / Wijziging / Vloodopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing motor / Spanningswijziging~~  
 Type der lokalen : **APPARTEMENT 200**  
 Plaats van onderzoek : **MENNIGNYSTRAAT 11 2019 ANTWERPEN**  
 Eigendom van : **VERBODEN GROTE MOLEN WEG, 4 2950 STAFROEN**  
 Opdrachtgever :  
 Installateur : **J. HUGO GALLIFRÈRE 162 2100 DEURNE**  
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
 Onderzoeker : **VERWILT** Datum van onderzoek : **27-11-2003**

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V 3 x 380 V TN~~ Max. Beveiliging : **10A 2P** Omschakelaar: stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : **PUT. MIPT SCHAPPY** Schak. : **DIFF HOA 10 SA 2P**  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : **VVF** aantal geleiders : **5** doorsnede : **10** mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : **EVV 7** aantal geleiders : **5** doorsnede : **25** mm<sup>2</sup>  
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~  
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : **16** mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : **2** Ω  
 Aantal borden : **2** Aantal eindstroombanen : **11** Algemene isolatieweerstand : **50** MΩ  
 Diff. schak. : algemene : **HOA A0, SA 2P** bijkomende : **HOA A0, OSA 2P**

Beschrijving : zie schema's in bijlage

### NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog~~ niet aangesloten.  
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

### INBREUKEN

**GEEN**

### BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : **27-11-2004**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,  
de onderzoeker

erkend controle organisme  
 vereniging zonder winstoogmerk  
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
 info@ocb.be

BTW BE 404.312.034  
 PC 000-0162392-14  
 Bank 405-3020501-49

03/005N/05/03/10D  
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit dossier ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfr...  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en