

Rapport nr.: 0003 / 11 / 099 / 043

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
 volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen: BREKSTEWEL 1^o

Plaats van onderzoek: NOUWIGNY STRAAT 111 218 ANTWERPEN

Eigendom van: VERSEKE GROTE MOLENWEG 4 2940 STABROEK

Oprachtgever:

Installateur: J. HUGO GALLIFORTLEI 162 2100 DEURNE

BTW: VERWIJF ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: VERWIJF Datum van onderzoek: 27-11-2020

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 60A 2P Omschakelaar: stand:

Hoofdbeveiliging: Zek: PUT. MAATSCHAPPI Schak: DIFF 60A 10.3A2P

Meter-bordverbinding: kabeltype: YLF aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: EVV B aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²

Bovengronds ~~net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 2 Ω

Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 14 Algemene isolatieweerstand: 30 MΩ

Diff. schak.: algemene: 60A 10,3A 2P bijkomende: 60A 10,03A 2P

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Baakamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (De) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 27-11-2020, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

03005N/05/03/100
 NOTA ONDERNEMINGEN: krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfr...
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.