



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247  
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN  
Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR PP 16/221-0  
ADRES INSTALLATIE: V. Restraat 7 bus 2  
3750 Hageft  
EIGENAAR: Guyaux - K. Luppich  
Adres: op adres  
OPDRACHTGEVER: idkn  
Adres: idkn  
INSTALLATEUR: idkn  
Adres: idkn  
BTW of IK: idkn

DISTRIBUTIEBEHEERDER: idkn  
Meter nr.: 1392769  
Index : Dag: 1,6 KWh ; Nacht: 1,2 KWh

**PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :**

Datum van onderzoek: 20/6/2016; Aanvulling van verslag nr. .... ; Type der lokalen: Woning  
Aard installatie:  Nieuw  Uitbreiding  Wijziging  Tijdelijk  Verzwaring  Renovatie  
Begin werken : Fundering  vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór  na 1.10.81 - ..... ; Met  Zonder BA4 / BA5 ; AREI art.  86/87 - .....  
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300mA  
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm<sup>2</sup> ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: lus  baren  pennen  horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem:  TN  IT  
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 75 ; Spreidingsweerstand: 79,6 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: >0,5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300 mA Kringen A-K  
L DS 40A/30 mA Kringen L-O

**2. INHOUD VAN DE CONTROLE:**

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 - .....  
en de technische procedure(s) TPR-ET - E12M  
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode  ja  nee  
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen  ja  nee

**3.1. INBREUKEN :**

zie keerzijde: ✓

**3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :**

zie keerzijde: ✓

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

**4. BESLUIT :** De installatie  voldoet  voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was  werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/6/2017  
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.  
De installatie  voldoet  voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

**DE AGENT-ONDERZOEKER**  
naam + handtekening

CONTRÔLEUR  
PAUL PEETERSEN  
agent-onderzoeker