


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid




Bessemerstraat 57 bus 22, 3620 Lanaken

appartement

identificatiecode: 73042-G-2017_8222/EP17834/A001/D01/SD011

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 30-09-2021

Handtekening:

NICKY PEETERS

ADVIESBUREAU PEETERS

EP17834

Dit certificaat is geldig tot en met 30 september 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

- ✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- | | |
|---|---|
| ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ✓ Het K-peil (K32) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet. |
| ✓ Vloeren | ✓ Het risico op oververhitting is beperkt. |
| ✓ Muren | ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ✓ Vensters | ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet. |
| ✓ Dak | |
| ✓ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	29/09/2017
Datum einde van de werken	15/03/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.084
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	71
Beschermd volume (m ³)	328
Verliesoppervlakte (m ²)	85
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	100
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,65
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	949
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30764624 / 30978091

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICKY PEETERS
ADVIESBUREAU PEETERS
Boeretangsdreef 59, 2480 Dessel
EP17834 | 0673607293

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.