

ALV BV
Gotevlietstraat 42, 8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be

www.tc-alv.be

RPR Brugge BTW BE0824 539 491
BE80 3631 5682 3677
BIC BBRUBEBB

Datum: 05/06/2026

Factuur:

Klantnr: 026939

BUITENDIENSTSTELLINGSATTEST

Datum: 05/06/2026

Opdrachtgever: Andreas Baetens
Baron de Serretstraat 92
8200 Sint - Andries

Werfadres: Baron de Serretstraat 92
8200 Sint - Andries

Omschrijving: Ondergrondse brandstoftank met een inhoud van **5000 liter** werd volledig geledigd, gereinigd en ontgast. Aansluitend werd de tank buiten gebruik gesteld door deze volledig op te vullen met een inert en stabiliserend materiaal (Benefil®), conform de geldende regelgeving en volgens de regels van goed vakmanschap. De gekozen methode laat, indien gewenst, een latere verwijdering van de tank toe, zonder afbreuk te doen aan de huidige conforme buitengebruikstelling. Vlarem II Art. 6.5.5.5 / Art. 5.17.4.2.13 §3 / Art. 5.17.4.3.21 §3

Afval: 350 L

Opmerking: Ondergetekende verklaart dat de buitengebruikstelling van de hierboven beschreven houder werd uitgevoerd overeenkomstig de geldende bepalingen van VLAREM II en volgens de regels van goed vakmanschap, en dat de installatie geen risico meer vormt voor bodem of milieu.

De vrijgekomen restproducten en het spoelwater werden overeenkomstig de geldende milieuwetgeving en ADR-regelgeving inzake transport van gevaarlijke stoffen afgevoerd en overgedragen aan een erkende verwerker (Marpos N.V., OVAM nr. 10258/E/6611) voor conforme verwerking.

Toelichting: Tank kan niet worden verwijderd, ligt te dicht tegen het gebouw.

Erkenningsnummer tanktechnicus:

Voor ALV BVBA
Dhr. Johnny Fonteyne
SV00802

