



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 10/07/2020 Uitgiftedatum verslag: 16/07/2020  
Verslagnummer: 0564-200710-07

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen  
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
T: 03 216 28 90 E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
De agent-bezoeker: nummer 0564

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ABDOULA SANELA  
Adres: ANTWERPSESTRAAT 160, 2845 NIEL  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: ABDOULA SANELA  
Adres: ANTWERPSESTRAAT 160, 2845 NIEL  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ABDOULA SANELA  
Adres: ANTWERPSESTRAAT 160,2845 NIEL  
BTW-nummer:

### Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: ANTWERPSESTRAAT 160, 2845 NIEL  
EAN- code:  
Nummer teller: 8792819  
Private hoogspanningscabine: Nee  
Type installatie: Wooneenheid

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:  
Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2)  
Datum uitvoering van de installatie:  
Vóór 01/10/1981

### Informatie inhoud controle:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast  
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

### Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V  
Type van de aardelektrode: Aardingsbaren




RE06\_01-08\_01 06/20

1 / 3

Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Aantal stroombanen: 13 (reserve inbegrepen)  
 Type van het aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal borden: 1  
 Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 40A  
 Type van de algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,  
 beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Zie ééndraadsschema's en situatieplannen




---

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 18,6 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 5 MOhm  
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK  
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK  
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

1 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.

---

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 10/07/2045

- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
- De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of waren) verzegeld.





Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

## 2. In het geval van een controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop:

### De verkoper is ertoe gehouden:

- het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

### De koper is ertoe gehouden:

- zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme bijgehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



