

CONFORMITEITSCERTIFICAAT



DERMAC buro
Nijverheidsstraat 12
8760 Meulebeke
041/48 75 90
info@dermac.be
BTW BE 441 396 718

Erkenningsnummer: SVO 2266

Klant

voornaam en achternaam: *Tijmen Deconinck*
straat en nummer: *Hotelstraat 40*
postnummer en gemeente: *87 2000 Ingelmunster*
tel: *04861 7250 67*
e-mail:

Adres mazoutreservoir

aten

Kenmerken van het reservoir (kruis aan wat van toepassing is)

Buitentoegankelijk ☐

Ontoegankelijk ☒

Polyester ☐

Metaal ☒

Nominale inhoud: *5000*

1. Reservoir kleiner dan 5000l voor de verwarming van een gebouw

Datum in gebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

Controles

- ☐ Visuele controle van de toebehoren
- ☐ Overvulbeveiligingssysteem
- ☐ Controle aanwezigheid water en slib
- ☐ Lekdetectiesysteem
- ☐ Certificaat vorige controle
- ☐ Meting potentiaalverschil
- ☐ Visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/groen)
- ☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (neen/rood)

2. Andere reservoir groter dan voorzien onder punt 1. (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum in gebruikstelling of vorige controle reservoir: *12/11/2020*

Datum uitvoering controle: *29/08/2026*

Controles

- a. ☒ Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. ☐ Kathodische bescherming
- c. ☐ Lekdetectiesysteem
- d. ☒ Overvulbeveiligingssysteem
- e. ☒ Aanwezig water of slib
- f. ☒ Certificaat vorige controle
- g. ☒ Dichtheidsbeproeving (30hPa/min 1u)
Bepaalde herstellingen
- h. ☒ Verontreiniging buiten het reservoir
- i. ☐ Corrosiviteitsonderzoek bodem

BEPERKT ONDERZOEK = PUNTEN a, b, c, d, e, f, g, h

Bijzondere opmerkingen

- *fluit aanwezig + getest*
- *depot aanwezig, ga niet toe*
- *reservoir leeg*
- *water in tank aanwezig*
- *80 mm water aanwezig*
- *OK pH*
- *0 Liter water verwijderd*
- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/groen)
- ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits:
- ☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (neen/rood)

IK VERKLAAR DE CONTROLES TE HEBBEN UITGEVOERD DIE WETTELIJK VOORGESCHREVEN ZIJN DOOR DE WET OP DE BESTRIJDING VAN DE BODEMVERONTREINIGING. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit tankkeuring.

Naam & handtekening technicus

Naam & handtekening klant

DERMAC
NIJVERHEIDSSTRAAT 12
8760 MEULEBEKE
BTW BE 441 396 718

Opnieuw keuring op *29/08/2026*