



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/09/2023

Inspecteur: Thomas Dreesen

Mentor: -

Installateur: Elektriciteitswerken Scheire bv

ID-label: 27E

B.T.W. nr.: BE 0774 883 906

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serienummer: 21251274

Datum verslag: 08/09/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Huidevetterskaai
Huisnummer: 27
Busnummer: E
Postcode: 9000
Gemeente: GENT
Land: België

Eigenaar

Naam: Lien Pieters
Straatnaam: Huidevetterskaai
Huisnummer: 27
Busnummer: E
Postcode: 9000
Gemeente: GENT
Land: België

Installateur


Naam: Elektriciteitswerken Scheire bv
BTW nr.: BE 0774 883 906
Telefoonnummer: +32 477 38 69 77
E-mail: scheire.patrick@telenet.be

Type : appartement

EAN : 541448820054323290

Teller Nr.: : 1SAG1105156983

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V


Meter / bord verbinding: 10 mm


Max beveiliging: 40 A


Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders








Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1953 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@acog.be

Plaats van de elektrische installatie
L. Invest
Houtvellerskaai 27 Bus E
9000 Gent

Installateur
Elektricitetswerken Scheire
Lepelstraat 88
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69 77
e-mail: elektricitetswerken.scheire@hotmail.com
BTW BE 0647.388.638

p. 1/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz




Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 266
1853 Strombeek-Bever
Tel: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
L Invest
Huidevetterskaai 27 Bus E
9000 Gent

Installateur
Elektrische werken Scheire
Lepelstraat 98
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69-77
e-mail: elektrischewerken.scheire@hotmail.com
BTW BE 6647 388 688

p. 214
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz



- G ASD 300mA
- H ASD 30mA
- A voeding airco
- B stopcontact verwarming badkamer
- C stopcontact 2x zekering kast
- D stopcontact woonkamer
- E stopcontact keuken
- F stopcontact oven
- I verlichting keuken / woonkamer / slaapkamer
- J verlichting badkamer
- K stopcontact CV / badkamer
- L stopcontact elektrisch vuur

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
L Invest
Huidevetterskaai 27 Bus E
9000 Gent

Installateur
Elektricitetswerken Scheire
Lepelstraat 98
9270 Laarne
GSM: 0477 38 69 77
e-mail: elektricitetswerken.scheire@hotmail.com
BTW BE 0647 389 688

p. 4/4
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz

