


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Bakelaarstraat 44 bus 0003, 2800 Mechelen

appartement

identificatiecode: 12025-G-2016/0280/EP16798/B001/D01/SD003

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 02-08-2021

Handtekening:

JOCHEN VERHEYDEN

JENC

EP16798

Dit certificaat is geldig tot en met 2 augustus 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

- ☒ Het E-peil voldoet.

E46

Eis

E50

BEN

E30

Andere eisen

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen

- ☒ Het K-peil (K30) van het volume, waar de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt.
- ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ☒ De netto-energiebehoefte van de wooneenheid is beperkt.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	27/04/2016
Datum einde van de werken	26/10/2017
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.494
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	87
Beschermd volume (m ³)	284
Verliesoppervlakte (m ²)	158
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	95
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,66
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,37
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.130
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18775584 / 18776499

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JOCHEN VERHEYDEN

JENC

Heidestraat 26, 2260 Westerlo

EP16798 | 0635982874

Premies

Informatie over energiewinst
of andere financiële voordelen
www.energiesparen.be

12025-G-2

siernaam: Retrabouw Bakela
uwbouw (of hiermee gelijkge
tvangstdatum: 02/08/2021

Opdeling in ventilatie

naam ventilatiezone

3

Transmissieverlie

voergegevens en resultaten

Zonnewinsten

z3 - es3

Naam

g

(g)

RAAM RZG-S LR

RAAM VG SK1

RAAM VG SK2

D. Ruimteverwar

vz3 - es3

Type verwarming