

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: geen@geen.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5403875  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 02/06/2020

Klant / Opdrachtgever:  
Jans - Defiege  
HOLT 74  
3740 BEVERST

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: HOLT 74 BEVERST 3740  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 02/06/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2045 Onderzoeker: CARDINAELS BRECHT  
Eigendom van: -----  
Installateur: -----  
B.T.W.: ----- ID-kaart: ----- Uitgereikt te: ----- Datum: -----

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: ----- Teller nr.: ----- Stand I: ----- Stand II: -----  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: Baren sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 3,2 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 2p 16A/10mA  
Werkings testknop: In orde Controle foutfus: In orde Algemene isolatieweerstand: 2,67 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde Staat van het vast elektrisch materieel: In orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: In orde  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 30

Zie schema's  
-----  
-----

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I | Geen  
-----  
-----

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

1/1

controle organisme  
vereniging zonder winstoogmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:  
Koningin Astridlaan 80  
2550 Kontich

T : 03 451 37 00  
F : 03 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034  
PC 000-0162392-14  
Bank 405-3020501-49

Klantverantw.:  
Opdrachtin.:  
Klantnr.: 91738  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: geen@geen.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 5290087  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 15/10/2019

Klant / Opdrachtgever:  
**BOUTSEN DIRK**  
**OUDE BAAN 371 BUS A**  
**3630 MAASMECHELEN**

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I. S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie: vernieuwd Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: : HOLT 74A BEVERST 3740  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 14/10/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2044 Onderzoeker: CARDINAELS BRECHT  
Eigendom van: -  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: - Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: Baren sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 3,2 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 1,67 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

Zie schema's

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (!) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I | Geen  
N | Aarding wordt geleverd uit de voorliggende LS-installatie.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

1/1

controle organisme  
vereniging zonder winstoogmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:  
Koningin Astridlaan 69  
2550 Kerckhove

T: 03 / 451 37 69  
F: 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

BTW: BE 404 312 034  
PC: 000-0162392-14  
Bank: 405-3026501-49