J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.	231485	Ref. verslag	RAP BD / 20170418 - 3

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Belac 227-INSP

☑ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DEPAEPE	Voornaam		Postnr	8870
Adres	VINKENLAAN 10 (LOT 25)	Gemeente	EMELGEM		
Installateur	DELAERE ELECTRO NV	Gemeente	HEULE		
BTW-nummer	BE 0415 636 090				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	DEPAEPE			Postnr.	8870
Adres	VINKENLAAN 10 (LOT 25)			Gemeente	EMELGEM
EAN-code	541449200000503188			Elektriciteits-verdeler	

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☑ wooneenheid (huis, ~~appartement, andere~~) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		**Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**
U_{nom} (V ac/dc)	1N400V	2 x 2p AUT 6A 1,5 — / 2,5 —
Ø voedingskabel (mm²)	2x10 —	3 x 2p AUT 16A 1,5 — / 2,5 —
I_{nom} aansluiting (A)	63A MAX	6 x 2p AUT 20A 2,5 —
Type alg. schakelaar	ALG DIFF	1 x 2p AUT 32A 2x4 —
Aantal borden	1	VIA DIFF 30mA
Aantal eindstroombanen	15	1 x 2p AUT 16A 2,5 —
Type aardelectrode	LUS	2 x 2p AUT 20A 2,5 —
Algemene diff.stroom.inr.	2p 63A 300mA	
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p 63A 30mA	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	**Meetapparaat** : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				**Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig** : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	3,1 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	>0,5 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK /~~NOK~~	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

opm: VERLICHTING, MEUBELEN, BADKAMER, GASMETER, CV-KETEL, KRWC D, STORWC/BOILERWC VENTILATIE NIET GEÏNSTALLEERD/ AFGEWERKT.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / _____ - __

Besluit

☑ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __ / __ / ____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	18/04/2042	**Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)**	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (143) DECAESTECKER Brecht	**Datum onderzoek:**	18/04/2017

RAP-E-901 (01.12.2015)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

74893