


# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Staatsbaan 56 bus 12, 3620 Lanaken

appartement

identificatiecode: 73042-G-DBA\_2017047889/EP07397/A001/D01/SD005

## Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 04-03-2021

Handtekening:

STEFAN GEURTS

EP07397

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juni 2030.

## Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

### E-peil



Het E-peil voldoet.

E25

Eis

BEN

### Andere eisen



Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K30) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

## Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/11/2017
Datum einde van de werken	01/06/2020
Datum ingebruikname	01/06/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.401
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	90
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	410
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	214
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	123
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,43
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	692
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20803144 / 30834733

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

### Gegevens verslaggever:

STEFAN GEURTS  
Wijngaardstraat 46, 3740 Bilzen  
EP07397

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).