VINÇOTTE

AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Antwerpen - Limburg | Oost & West Vlaanderen | Brabant | Wallonie

Rest. Code: 5

PROCES-VERBAAL VAN GELUKKIGE/ONGELUKKIGE ONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P01143926 / 08 | Lid nr.: | Kommissie:

Aanvraagsgegevens voor de werken: Naam, Voornaam: Van Elektriciteitsbeheer | Adres: Turnhoutsebaan 3216 | Post nr. + stad: 2460 Kasterlee | BTW nr. BE: 629 653 823

Gegevens installatie: Naam, Voornaam: Smeeka | Adres: Turnhoutsebaan 3216 | Post nr. + stad: 2460 Kasterlee | Tel.:

Eigenaar of het parkeer: Van Elektriciteitsbeheer | Eikhoorstraat 6 | 2460 Kasterlee

Basis van het onderzoek: ● Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE) ○ ARAB

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● Art 270 | ● ingebruikname ○ wijziging ○ uitbreiding ○ middel ● tijdelijk | ● Art 86 | ○ Art 271 bis | ● Woonverblijf | |
| ○ Art 271 | ○ periodiek ○ controle ○ | ○ Art 87 | ○ Art 278 | ○ Huishoudelijke werkverblijf | |
| ○ Art 276 | ○ verbinding ○ overbracht ○ | ○ Art 88 | ○ Art | ○ Gemeenschappelijke delen | |
| | | ○ Art | ○ Art | ○ Anders | |

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler: EAN: 5414488600051 3346 | ○ EAN niet meegedeeld | ○ kWh meter niet geplaatst | kWh meter nr.: | Meterstand dag: | nacht: | ○ kWh excl. nacht meter | Beschermingsaansluiting (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ | nr.: | Meterstand:

Gegevens installatie: Nominale spanning: ● 230V ○ 3x230V ○ 3x400V ○ | Maximale nominale stroom (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ● 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ | Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 35 mm² - Type: EAN | Type aardelektrode: ● aardingslus ○ pen / baar

Beschrijving installatie ● Zie bijlage: Algemene differentieelstroomvrijheid: 40 A / 300 mA | Aantal borden: 1 | Aantal eindstroomkanen: 2

| | | |
|---|---|---|
| Laat 2 x 20 A | Hoogen | Hypersensitief |

Metingen - testen - controles - vastgelegd:

● Rechtstreekse aanraking ● Onrechtstreekse aanraking ○ Montage ○ Toestellen ○ Materieel ● Uitbouwmaterie ● Schemers

● Aardingsweerstand: 6,4 Ω ● Algemeen isolatieniveau: 40 MΩ ○ Controle foutlus ● Aardingscontinuïteit ○ Test DSI

Differentieelstroomvrijheid: ● werd vastgelegd ○ was vastgelegd ○ was niet vastgelegd ○ kan niet vastgelegd worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes, zie bijlage)

| | | |
|---|---|---|
| Inbreuken Nieuwe installatie ● Nihil | | Vaart DNB: EANDIS 29/11/07 |
| Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil | | Aangestelde DNB: Naam: |
| Opmerkingen ○ Nihil | Enkel 2 kringen ● Hypersensitief gebouw. De differentieelbeveiliging dient nog te gebeuren | Vaart: |

Beslissing:

● De nieuwe installatie: (voldoet) voldoet niet aan het ARE

○ De bestaande installatie: voldoet voldoet niet aan het ARE

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 28/11/2007 door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: Hans Fraeu | Agent nr.: 2074 | Datum: 19/11/2007

Aantal bijlagen: ○ Situatieschema's: ○ Elektrisch schema's: ○

VINÇOTTE

AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Antwerpen - Limburg | Oost & West Vlaanderen | Brabant | Wallonie

Rest. Code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELUKKIGE/ONGELUKKIGE ONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P01143926 / 06 | Lid nr.: | Kommissie:

Aanvraagsgegevens voor de werken: Naam, Voornaam: Van Elektriciteitsbeheer | Adres: Turnhoutsebaan 3216 | Post nr. + stad: 2460 Kasterlee | BTW nr. BE: 629 653 823

Gegevens installatie: Naam, Voornaam: Brouwer | Adres: Turnhoutsebaan 3216 | Post nr. + stad: 2460 Kasterlee | Tel.:

Eigenaar of het parkeer: Van Elektriciteitsbeheer | Eikhoorstraat 6 | 2460 Kasterlee

Basis van het onderzoek: ● Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE) ○ ARAB

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ● Art 270 | ● ingebruikname ○ wijziging ○ uitbreiding ○ middel ○ tijdelijk | ● Art 86 | ○ Art 271 bis | ● Woonverblijf | |
| ○ Art 271 | ○ periodiek ○ controle ○ | ○ Art 87 | ○ Art 278 | ○ Huishoudelijke werkverblijf | |
| ○ Art 276 | ○ verbinding ○ overbracht ○ | ○ Art 88 | ○ Art | ○ Gemeenschappelijke delen | |
| | | ○ Art | ○ Art | ○ Anders | |

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler: EAN: 5414488600051 3346 | ○ EAN niet meegedeeld | ○ kWh meter niet geplaatst | kWh meter nr.: | Meterstand dag: | nacht: | ○ kWh excl. nacht meter | Beschermingsaansluiting (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ | nr.: | Meterstand:

Gegevens installatie: Nominale spanning: ● 230V ○ 3x230V ○ 3x400V ○ | Maximale nominale stroom (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ● 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○ | Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 35 mm² - Type: EAN | Type aardelektrode: ● aardingslus ○ pen / baar

Beschrijving installatie ● Zie bijlage: Algemene differentieelstroomvrijheid: 40 A / 300 mA | Aantal borden: 1 | Aantal eindstroomkanen: 15

Metingen - testen - controles - vastgelegd:

● Rechtstreekse aanraking ● Onrechtstreekse aanraking ○ Montage ○ Toestellen ○ Materieel ● Uitbouwmaterie ● Schemers

● Aardingsweerstand: 6,4 Ω ● Algemeen isolatieniveau: 40 MΩ ○ Controle foutlus ● Aardingscontinuïteit ○ Test DSI

Differentieelstroomvrijheid: ● werd vastgelegd ○ was vastgelegd ○ was niet vastgelegd ○ kan niet vastgelegd worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes, zie bijlage)

| | | |
|---|---|---|
| Inbreuken Nieuwe installatie ● Nihil | | Vaart DNB: EANDIS 29/11/07 |
| Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil | | Aangestelde DNB: Naam: |
| Opmerkingen ○ Nihil | Houten, badkamer, inlichting nog niet geplaatst | Vaart: |

Beslissing:

● De nieuwe installatie: (voldoet) voldoet niet aan het ARE

○ De bestaande installatie: voldoet voldoet niet aan het ARE

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 28/11/2007 door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: Hans Fraeu | Agent nr.: 2074 | Datum: 19/11/2007

Aantal bijlagen: ● Situatieschema's: 1 ● Elektrisch schema's: 2

