

DATUM EN AARD VAN ONDERZOEK: volgens interne procedure BTQ/ELE/INS en het AREI

Het onderzoek is verricht op: **4/11/2017**

Aard van onderzoek:

- O Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling (art. 270) Periodiek controlebezoek (art. 271 en 271bis)
 O Controlebezoek voor verzwaren en/of verandering teller (art. 276) O Controlebezoek voor verkoop van wooneenheid (art 276bis)
 O Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling van fotovoltaïsche installatie (art. 270 zie keerzijde) AREI art 86 / 87 /
Type lokaal: O Appartement Wooneenheid O Huishoudelijke werkeenheid O Gemeenschappelijke delen O Werkeenheid

NAAM EN ADRES:

EIGENAAR: **212 Michiel Nijlensteunweg 89 2560 Melle**
 INSTALLATIE ADRES:
 GEGEVENS INSTALLATEUR:
 GEGEVENS OPDRACHTGEVER:

GEGEVENS VERDELER:

EAN: Teller nr: **45877915** Stand 1: O EAN niet beschikbaar
 Stand 2:

GEGEVENS INSTALLATIE:

Aard van de installatie: O bestaande - nieuw - O uitbreiding - O wijziging - O voorlopig - O werf
Type elektrode: O lus pen/baar **Spanning Un:** O 230V O 3x230V 3x380V+N O
Diameter voedingskabel: **2** x **12** mm² **Bescherming van aansluiting** O 32A O 40A O 63A 25A

BESCHRIJVING INSTALLATIE: zie schema's in bijlage

Aantal borden: **1** Aantal eindstroombanen:
 Werking testknop: OK/NOK Controle foutlus: OK/NOK
 Werking testknop: OK/NOK Controle foutlus: OK/NOK

ADS			
Beveiliging	In (A): 40	Icc (A): 3000	ΔIn (mA): 300
SZ/PA	Kring	Beveiliging(p/A)	Leiding(mm ²)
	<i>zie schema's in bijlage</i>		

Bijkomende/ADS			
Beveiliging	In (A): 40	Icc (A): 3000	ΔIn (mA): 30
SZ/PA	Kring	Beveiliging(p/A)	Leiding(mm ²)
	<i>zie schema's in bijlage</i>		

METINGEN:

Gebruikte toestellen: Ra: Kyoritsu 4105A/..... Ri: Kyoritsu 3021/..... Continuïteitsmeting: Catex DT-102/
 Meetwaarden: **66** Ω **10** MΩ OK/NOK

UITGEVOERDE CONTROLES: Zie keerzijde

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF OPMERKINGE N: (voor eventuele codering zie bijlage)

- geen inbreuken vastgesteld -

Naam Agent, handtekening: *[Handwritten Signature]*

Voor de directeur, de onderzoeker *[Handwritten Signature]*

BESLUIT:

- De installatie is conform met het AREI. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op **4/11/2018** (art.271 AREI) alsook v oor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform met het AREI.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installaties is **niet conform**.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op.....