

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 1801140686/10

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: dijslaanweg 60

Olen

EIGENAAR: Botthien

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: E.W.S.

Adres: 15 Engelenlaan 3 Mld.

INSTALLATEUR: _____

Adres: idem

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 26.16.2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (K.B. 2.8.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voortopig~~ Verzuuring - verkoop ~~wooneenheid~~: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting max 10 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type duo 10A/10/3

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 12 + 21; RA: 6,7 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Duo Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

(tegenwoordig)

Note: Vul aan + bepaald gips-wanden baren zijn nog te plaatsen
condensatie gas/cv water nog aan te brengen

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT

De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26.16.2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____