



VINÇOTTE NVZV

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

619161711003

N 403104

Resi code: 15



gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – Alg. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Albrecht Koolbaeck Ramon 45</u>
BTW nr. : BE	Post nr. + Stad : <u>8300 Nieuwviller</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) (VAREI) 0

- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
- Controlebezoek (6.5.)
- Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
- Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
- Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN											<input type="checkbox"/> Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum	
Naam verdelers	KWh meter nr. :	meterstand dag :										<input type="checkbox"/> KWh met niet meegeleed <input type="checkbox"/> KWh meter niet geplaatst	
.....	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	nacht :										<input type="checkbox"/> KWh excl. nacht meter :	
.....	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>	nr. :										meterstand :	
Gegevens installatie	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	Type aardelektrode : <u>9</u>										<input type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar	
.....	Voedingsleiding hoofdbord :	X <u>60</u> mm ² - Type :										Aardverbindingst.: <input type="radio"/> TT <input type="radio"/>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroomrichting :	A /										mA Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen : <u>7</u>	
<input type="checkbox"/> Zie bijlage(n)													

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Verplaatstb. materieel	<input type="checkbox"/> Vast materieel	<input checked="" type="checkbox"/> 1 ^o /doorsnede	<input type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>0,0000</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau :	<u>21</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Continuïteit (equipot., PE)	<input type="checkbox"/> Test diff.	

Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken						
Nieuwe installatie						
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil						
Vastgestelde inbreuken	<u>A4001, A501, A502, A1001, A004, A002, A708, A704, A385,</u>					
Bestaande installatie	<u>A818, A819, A1054, A810, A610</u>					
<input type="checkbox"/> Nihil						

Opmerkingen

Nihil

Besluit :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker :

Naam : B. DEBAATHAAS Agent nr. : 362 Datum : 3/09/2020

Bijlage(n) : Situatieplan(nen) :

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd voor

DAN VAN DER AARDE 18/11/2020

Hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal : Handtekening

0413196072