

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 111200

Datum keuring: 15/02/2018    Inspecteur: Bert Deplae    Mentor:    Installateur: Verhalle Electro BVBA

ID-label:    B.T.W. nr.: BE0423.391.637    IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke  
1653B    Serie Nr.: 2659095

#### Plaats van het onderzoek:

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 111200

Straatnaam    Zandbergstraat  
Huisnummer    36 App 0103 (APP 11)  
Postcode    8750  
Gemeente    Wingene  
Type    appartement

#### Eigenaar:

Naam    -  
Straatnaam    Zandbergstraat  
Huisnummer    36 App 0103  
Postcode    8750  
Gemeente    Wingene

EAN : 541 448 860 017 03 12 33

Teller Nr.: : 37327 13

Aard onderzoek:    Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS    Spanning: 1-230V    Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>    Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1    Aantal kringen: 12    Isolatie: MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 5.8 Ω

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	12	-	-
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	5	-	-

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
Zie Schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	Directe aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	Indirecte aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK
Aansluitingen	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	Correcte schema's	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	schema in bijlage door Aceg vzw <input checked="" type="checkbox"/>	
Equipotentiale verbindingen	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	niet van toepassing <input checked="" type="checkbox"/> in afwachting			
Continuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	Verlichting / toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK	<input checked="" type="checkbox"/> NVT	

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.
- O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.

#### BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 15/2/2043
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) één-draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Bert Deplae



**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de POD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/2/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

