

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Kruisstraat 18A, 2880 Bornem

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 12007-G-OMV_2020174434/EP02513/A001/D01/SD001

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, $\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ jaar})$) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 02-12-2022

Handtekening:

KRIS DE CAUWER

EP02513

Dit certificaat is geldig tot en met 2 december 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen bij aanvraag vergunning

E-peil

Eis

☒ Het E-peil voldoet

E-4

BEN

Andere eisen

- | | |
|---|---|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S24) voldoet |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/12/2020
Datum einde van de werken	20/01/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	-1.941
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	60
Beschermd volume (m ³)	733
Verleesoppervlakte (m ²)	461
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	227
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,90
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,32
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-500
Gebouw-Id / gebouweenheid-Id	31269688 / 31347970

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KRIS DE CAUWER
2880 Bornem
EPO2513

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.