

BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPER
056 70 54 05
056 70 54 22
westvlaanderen-btv@btvcontrol.be

ZORGVERENIGING MINTUS BRUGGE
TAV TECHNISCHE DIENST

RUDDERSHOVE 4
8000 BRUGGE

IEPER, 14/03/23

O/Ref. : 2023/1/CT00013286/CTR030244_A0162/BZA
K09804697/F001/F018/JPL/J12/H0,75/OPM/LV/U00000076476

U/Ref. : B1
Tel. : 050 32 74 04

Verslagnr. : 0737-230213-07 - 0372-210127-14

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING VAN VEILIGHEIDS- EN/OF NOODVERLICHTINGSTOESTELLEN

Datum van controle : 13/02/2023
Plaats van controle : LDC VAN VOLDEN JORIS DUMERYPLEIN 1
8000 BRUGGE

Gebruiker van de installatie : Idem
Aanwezige personen : -
Volgende controle moet plaatsvinden vóór : 13/02/2024

1. **BESCHRIJVING EN KENMERKEN**

1.1 De voeding van de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen:

- ☒ Toestellen zijn van het autonome type
- ☐ Toestellen zijn aangesloten op een noodstroombron:
- ☐ noodgroep
 - ☐ Noodgroep enkel voor de veiligheids- en/of noodverlichting.
 - ☐ Noodgroep voor de veiligheids- en/of noodverlichting en andere stroombanen.
* Het nagaan of de andere verbruikers, welke gevoed worden door de noodgroep, ingeschakeld en/of belast zijn, maakt geen deel uit van de controle.
 - ☐ UPS
 - ☐ UPS enkel voor de veiligheids- en/of noodverlichting.
 - ☐ UPS voor de veiligheids- en/of noodverlichting en andere stroombanen.
* Het nagaan of de andere verbruikers, welke gevoed worden door de UPS, ingeschakeld en/of belast zijn, maakt geen deel uit van de controle.
- ☐ Andere:

1.2 Beschrijving van de stroombanen

Verdeelbord	Kring	Plaats van het verdeelbord
LSB G2	2-3-4-5-6-7-8-9	Keuken GLV
LSB G1	3	Einde gang (tegenover tuin) GLV
LSB Podium	14	Podium GLV
LSB V	13-16-17-14	1e verdiep gang

1.3 Plaatsbeschrijving van de veiligheids- en noodverlichtingstoestellen.

Lokaal	Verdieping	Aantal	Inbreuken
007 Trap naar boven	Gelijkvloers	1	
015 einde gang	Gelijkvloers	1	
3.03 midden gang	Gelijkvloers	1	
012 zithoek	Gelijkvloers	1	1
008 bureel	Gelijkvloers	1	
006 deur bij bar	Gelijkvloers	1	
005 bar	Gelijkvloers	1	1
003 inkom zaal straatkant	Gelijkvloers	1	
004 zaal uitgang kant binnentuin	Gelijkvloers	1	
001 nooduitgang podium	Gelijkvloers	1	
002 nooduitgang podium	Gelijkvloers	1	
010 deur naar keuken	Gelijkvloers	1	
013 hoofdingang	Gelijkvloers	1	
011 keuken	Gelijkvloers	1	
1.04 traphal	1e verdieping	1	
1.06 gang	1e Verdiep	1	
1.03 gang	1e verdieping	1	
1.02 boetseren	1e verdieping	1	
1.01 boetseren	1e verdieping	1	
1.05 trap naar 2e verdieping	Tussenverdiep 1-2	1	

2. CONTROLE

Controle van de goede werking van de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen:

- ☐ A. Gedurende een stroomonderbreking van de normale voeding van tenminste 1h.
- ☒ B. Gedurende een stroomonderbreking van de normale voeding van tenminste 30 min.
- ☐ C. Door middel van de testknop (oplichten van de lamp bij het indrukken van de testknop van het verlichtingstoestel).

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken:

- 1 Vertoont geen goede werking.

3.2. Opmerkingen

1. Enkel de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen, welke terug te vinden zijn onder punt 1.3 van dit verslag, behoren tot deze controle.
2. Gelieve eventuele uitbreidingen van de veiligheids- en/of noodverlichting ons steeds bij aanvang van de controle mee te delen.
3. Op vraag van de klant werd de goede werking gecontroleerd bij een stroomonderbreking < 1h. Het is aangeraden om de goede werking te laten controleren bij een stroomonderbreking van min. 1h.

4. BESLUIT

- ☐ A. De veiligheidsverlichting- en/of noodverlichtingstoestellen vertonen een goede werking volgens bovenvermelde controle.
- ☒ B. De veiligheidsverlichting- en/of noodverlichtingstoestellen vertonen **geen** goede werking volgens bovenvermelde controle.

5. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de opmerkingen: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van de controle vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

De agent-bezoeker,
0737 GILLES DEDEYNE

vr. De Directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager