


Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs		☒ keuring	☐ Buiten dienst stelling
FIRMA (ook in te vullen indien zelfstandige)		volgnummer attest : 20251010	
		Technicus	
		Voornaam en familienaam : 	
		Erkeningsnummer : 	
		Datum :	31/03/2025
KLANT		(adres reservoir indien verschillend adres van klant)	
Voornaam en familienaam : 		Straat en nummer :	
Straat en nummer : Peperstraat 42		Postnummer en gemeente :	
Postnummer en gemeente : 2400 Mol		Mail 1: 	
GSM: / Tel: /		Mail 2: 	
KENMERKEN VAN VAN DE TANK :			
Nominaal volume: 5300 liter		ontoegankelijk	ondergronds
Datum ingebruikstelling of vorige controle: 17-03-2017		ser.nr.: /	
		ontluchting: niet bovengronds	
		Gebruik voor verwarming van gebouwen	
CONTROLES			
☒ Visuele controle van toebehoren		☐ Lekdetectiesysteem	
☒ Overvulbeveiligingssysteem		☒ Verontreiniging buiten de tank	
☒ Controle aanwezigheid water en of slib		☐ Dichtheidsproef (30 kPa/ min 1u)	
☐ Certificaat vorige controle		☐ Catodische bescherming	
☒ Meting potentiaalverschil		☐ Corrosieviteitsonderzoek bodem	
☐ Visuele controle buitenwand		☐ Andere:	
OPMERKINGEN			
EINDBEOORDELING			
Dichtheidsproef is OK			
Verdere exploitatie is toegelaten voor de duur van: 5 jaar			
Merktken is Groen			
Eerstvolgende controle dient te gebeuren voor : 31/03/2030			
BUITEN DIENST STELLING			
☐ Reiniging reservoir			
☐ Afvoeren Slib			
☐ Verwijderen reservoir			
☐ Vullen put of reservoir			
		voor kennisname	
		(Handtekening klant)	
Ik verklaar de controle te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bedemverontreiniging.			