

LEFLOT bvba

Heibaan 46
2235 Hulshout
Tel.: 0495/57 22 24
Tel.:
Fax.: 015/22.16.57
BTW nr: BE0 449.428.417

E-mail leflotfrans@gmail.com
Internet
Erkenningsnummer SV01484
Regnr: 449.428.417/02.25.11

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Eigenaar

Adres reservoir:
KASTEELSTRAAT 81
2220 HEIST OP DEN BERG

Nominale inhoud reservoir: 1200
Nummer van het reservoir: KETEL 1
Brandstof: Lichte stookolie
Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 1976
Datum uitvoering controle: 8/5/2018

Materiaal: ☒ Metaal ☐ Kunststof
☒ Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk
Nieuwe controle voor: 8/5/2028

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor verwarming van een gebouw.

Controles:

- ☒ visuele controle van toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☐ Ultrasoon test

Bijzondere opmerkingen:

- ☒ Verdere exploatie toegelaten
- ☐ Verdere exploatie niet toegelaten

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Controles:

- ☐ Visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- ☐ cathodische bescherming
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ aanwezigheid water en/of slib
- ☐ dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1 u.)
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ verontreiniging buiten reservoir
- ☐ corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerking:

- ☐ Verdere exploatie toegelaten
- ☐ Verdere exploatie niet toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merktekenen: (groen-oranje-rood)

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

handtekening erkende technicus

handtekening klant